

Skånska Byggvaror AB
Att. Conny Klang
Box 22238
250 24 Helsingborg

Utlåtande angående dokumentation för balkonger från Scandinavian Steel House i Danmark

Granskning är utförd avseende bärande konstruktioner för balkonger från Scandinavian Steel House i Danmark. Efter att ha påpekat skillnaden i dimensionerande last mellan Sverige och Danmark samt de konsekvenser detta fört med sig för dimensioneringen har följande krav ställts på de granskade balkongstommarna:

- Lastförutsättningar enligt svensk NAD, EKS 8; Balkonger dimensioneras för en nyttig last 3,5 kN/m². Detta har redovisats i beräkningar. OK!
- Bärförmåga hos stålbärverk uppfyller normenliga krav. Detta har redovisats i beräkningar. OK!

SP SITAC är en sektion inom SP:s certifieringsavdelning. SP SITAC arbetar med godkännandet på byggprodukter såsom typgodkännande, P-märkning och CE-märkning via ETA eller hEN.

Granskad dokumentation:

- Journal nr. 130226-1-1/JLJ/mok och Journal nr. 130226-2-1/JLJ/mok
- Svar från Scandinavian Steelhouse ApS enligt e-mail skickat 2013-04-08
- Montagevejledning, Balkon 704112/704055, daterad 130423
- Montagevejledning, Balkon 704105/704054, daterad 130423

Med vänlig hälsning

SP SITAC

Krister Svensson
Certifieringsingenjör
Tel: +46 (0)10 516 63 11, Mail: krister.svensson@sitac.se