

Certifikat

SC0701-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och CR 019 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat

SKBV Ytterdörr

Innehavare

Skånska Byggvaror, Box 22238, 250 24 Helsingborg

Organisationsnummer: 556100-1891

Tel: 042-25 30 00, Fax: 042-20 17 77

E-post: quality@skanskabyggvaror.se , Hemsida: www.skanskabyggvaror.se

Produkt

Ytterdörr av trä, med/utan glas enligt "Beskrivning av dörrar godkända för P-märkning", daterad 2009-11-05.

Avsedd användning

Ytterdörr typ YD5: Bostad över markplanet, loftgångshus ≤ 8 våningar. I skyddat läge med låg slagregnsbelastning. Konstant uppvärmt utrymme > 18 °C.

Handelsnamn

SKBV Ytterdörr

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Säkerhet mot vindlast, klass 3C enligt EN 12210	2:2
Mekanisk hållfasthet, klass 3 enligt SS-EN 1192	2:2
Upprepad öppning och stängning, klass 5 enligt SS-EN 12400	2:2
Beteende vid oliksidigt klimat, klass A och D enligt SS-EN 12219	2:2
Manövrerbarhet, klass 3 enligt SS-EN 12217	3:143
Fuktsäkerhet, regntäthet klass 5B enligt EN 12208	6:5324
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2, max 1,3 W/(m ² K)	9
Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207	9

Produkten har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 019.

Samtliga ovanstående egenskaper är verifierade av tillverkaren genom CE-märkning.

Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisning Ytterdörrar", senast daterad 2014-06-19.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt CR 019 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Diarie nr. 210-09-0189. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	SKÅNSKA BYGGVAROR AB
Kod för tillverkare	10580
P-märke	P
Certifikatets nummer	SC0701-09
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum

Produkten skall även CE-märkas enligt EN 14351-1. P-märkning och CE-märkning skall vara tydligt avgränsade.

Bedömningsunderlag

Rapporter nr F522138, P902315A, P902315-01, P902315B, P905557A, P905557B, P904793-09C och P904793-09D från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje produkt eller leverans.

Prestandadeklaration skall finnas tillgänglig enligt reglerna för CE-märkning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-04-05.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-03-23.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering



Johan Åkesson



Annika Hermodsson