

# GODKÄNNANDEBEVIS

## SC0701-09

Certifikat för P-märkning enligt P-märkningsreglerna CR 019

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och CR 020 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

## SKBV YTTERDÖRR

Innehavare	Skånska Byggvaror AB, Box 22238, 250 24 Helsingborg Tel: 042-25 30 00, Fax: 042-20 17 77, Hemsida: <a href="http://www.skanskabyggvaror.se">www.skanskabyggvaror.se</a> , Organisationsnr: 556100-1891																
Produkt	Ytterdörr av trä, med/utan glas enligt "Beskrivning av dörrar godkända för P-märkning", daterad 2009-11-05.																
Avsedd användning	Ytterdörrar typ YD5: Bostad över markplanet, loftgångshus $\leq 8$ vån. I skyddat läge med låg slagregnsbelastning. Konstant uppvärmt utrymme $> 18$ °C.																
Handelsnamn	SKBV Ytterdörr																
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Säkerhet mot vindlast, klass 3C enligt EN 12210</td><td>BBR 2:2</td></tr><tr><td>Mekanisk hållfasthet, klass 3 enligt SS-EN 1192</td><td>BBR 2:2</td></tr><tr><td>Upprepad öppning och stängning, klass 5 enligt SS-EN 12400</td><td>BBR 2:2</td></tr><tr><td>Beteende vid oliksidigt klimat, klass A och D enligt SS-EN 12219</td><td>BBR 2:2</td></tr><tr><td>Manövrerbarhet, klass 3 enligt SS-EN 12217</td><td>BBR 3:143</td></tr><tr><td>Fuktsäkerhet, regntäthet klass 5B enligt EN 12208</td><td>BBR 6:5324</td></tr><tr><td>Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2, max 3,0 W/(m<sup>2</sup>K)</td><td>BBR 9</td></tr><tr><td>Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207</td><td>BBR 9</td></tr></table>	Säkerhet mot vindlast, klass 3C enligt EN 12210	BBR 2:2	Mekanisk hållfasthet, klass 3 enligt SS-EN 1192	BBR 2:2	Upprepad öppning och stängning, klass 5 enligt SS-EN 12400	BBR 2:2	Beteende vid oliksidigt klimat, klass A och D enligt SS-EN 12219	BBR 2:2	Manövrerbarhet, klass 3 enligt SS-EN 12217	BBR 3:143	Fuktsäkerhet, regntäthet klass 5B enligt EN 12208	BBR 6:5324	Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2, max 3,0 W/(m <sup>2</sup> K)	BBR 9	Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207	BBR 9
Säkerhet mot vindlast, klass 3C enligt EN 12210	BBR 2:2																
Mekanisk hållfasthet, klass 3 enligt SS-EN 1192	BBR 2:2																
Upprepad öppning och stängning, klass 5 enligt SS-EN 12400	BBR 2:2																
Beteende vid oliksidigt klimat, klass A och D enligt SS-EN 12219	BBR 2:2																
Manövrerbarhet, klass 3 enligt SS-EN 12217	BBR 3:143																
Fuktsäkerhet, regntäthet klass 5B enligt EN 12208	BBR 6:5324																
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2, max 3,0 W/(m <sup>2</sup> K)	BBR 9																
Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207	BBR 9																

Produkten har också verifierats mot övriga krav i P-märkningsreglerna CR 019.

- Tillhörande handlingar ”Monteringsanvisning målade ytterdörrar”, daterad 2009-07-14.
- Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-17, och diarienummer 210-09-0189 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkning tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| Innehavare                              | <b>SKÅNSKA BYGGVAROR AB</b> |
| Kod för tillverkare                     | <b>10580</b>                |
| P-märke                                 | <b>P</b>                    |
| Godkännandets nummer                    | <b>SC0701-09</b>            |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | <b>nr</b>                   |
- Bedömningsunderlag Rapporter nr F522138, P902315A, P902315-01, P902315B, P905557A, P905557B, P904793-09C och P904793-09D från SP.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-02-18 och projektnummer P904793-01.
- Kommentarer Tillhörande handling skall medfölja varje produkt eller leverans.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-02-17



Johan Åkesson



Per Adolfsson