


# GODKÄNNANDEBEVIS

**0105/98**

*Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis*

## CC-FÖNSTERDREV

- Innehavare** 3-C Produktion AB, Porsevägen 27-29, 311 32 Falkenberg,  
tel: 0346-587 54, fax: 0346-587 84, hemsida: www.3c.nu, e-post: info@3c.nu  
organisationsnr: 556555-2170.
- Produkt** CC-FÖNSTERDREV, bitumenimpregnerad uretancellplast i rullad bandform. Utförande 30 mm x 60 mm x 5 resp. 10 eller 15 m. Materialet levereras i komprimerat skick med en tjocklek på ca 2 mm. Vid montering kan materialets tjocklek expandera till maximalt ca 30 mm.
- Avsedd användning** Fönsterdrev för tätning mot drag, ljud och värmeförluster. Monteras runt fönster och dörrar i fogen mellan karm och vägg. Optimal fogbredd 5-15 mm.
- Handelsnamn** CC-Fönsterdrev
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Luft, Allmänt              | 6:21                |
| Termisk komfort            | 6:42                |
| Fuktsäkerhet               | 6:53, 1:a meningen  |
| Lufttäthet                 | 6:531               |
| Väggar, fönster och dörrar | 6:5324, 1:a stycket |
| Ljudförhållanden*          | 7:2, 1:a stycket    |
| Klimatskärmens lufttäthet  | 9:21                |
- \* Produkten har ljudreducerande egenskaper och kan användas som fönsterdrev i konstruktioner vid krav på  $R'_w \leq 50$  dB
- Tillhörande handlingar** 3C Företagspresentation, daterad Juni 2013.

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-08-18 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: Ref nr./diarie nr. 210-99-0301, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
3-C Produktion AB, Falkenberg
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- |   |   |
|---|---|
| Innehavare/tillverkningsställe          | <b>3-C Produktion AB, Falkenberg</b>  |
| P-märke                                 |  |
| Certifieringsorgan                      | <b>SP SITAC</b>   |
| Produktens typbeteckning                | <b>CC-Fönsterdrev</b>   |
| Godkännandets nummer                    | <b>0105/98</b>  |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | <b>nr/datum</b>   |
| Kontrollorgan                           | <b>SP</b>   |
- Bedömningsunderlag** Rapport 98K19879, K15113, F102818, F102819 A och B, P303432, F401399, F406418, F910095 A, B och 3F004131 A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer** Fönsterdrev skyddas för både fukt och UV-ljus, på insidan med en diffusionstät fogmassa och täcklist och utsidan med yttre täcklist.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-09-07 och projektnummer P902964.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2014-09-06.

Leif Lundqvist

Krister Svensson